

CONFERENZA DI SERVIZI
(ex art. 14 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.)

OGGETTO

Progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione di nuovi tronchi fognari e nuovo I.S.F. su S.P. n.83 in agro di Stornara (FG) (SAP: 21/28160 – CODICE CUP: E17H21003870005)

VERBALE SEDUTA DEL 14.06.2022

Premesso che

- Con nota prot. n. 23646 del 13/04/2022, Acquedotto Pugliese ha chiesto all'Autorità Idrica Pugliese di indire conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 241/90, in merito alla progettazione definitiva-esecutiva in oggetto;
- Questa Autorità con nota prot. n. 2051 del 21/04/2022 indiceva la Conferenza di Servizi, convocando in modalità telematica in data 11/05/2022 la prima riunione;
- Con nota AIP prot. n. 2748 del 23/05/2022 veniva trasmesso il verbale della suddetta prima seduta e convocata la seconda in data odierna, 14/06/2022, invitando i seguenti Enti/Aziende:

Ente / Azienda
Comune di Stornara
Autorità Di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
Ministero Della Cultura - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia
Provincia di Foggia
2i Rete Gas
Snam Rete Gas S.p.A.
TERNA S.P.A. - Rete Elettrica Nazionale
E-Distribuzione S.p.A.
TELECOM Italia S.p.A.

LAVORI DELLA SEDUTA

L'Autorità Idrica Pugliese, tenuto conto dei vari provvedimenti legati allo stato di emergenza sanitaria da Covid – 19, ha indetto la presente conferenza in modalità Video conferenza sulla piattaforma ZOOM, secondo le modalità comunicate con nota protocollo n. 2748 del 23/05/2022.

Presiede la Conferenza il Direttore Amministrativo dell'Autorità Idrica Pugliese, Dott. Cosimo Ingrosso, in qualità di Responsabile del Procedimento, verbalizza con funzioni di segretario l'ing. Cecilia Passeri, Responsabile Servizio III (Approvvigionamento e trasferimento risorsa idrica, reti di adduzione, serbatoi, distribuzione idrica - reti di fognature urbane – Qualità Tecnica) dell'AIP, in qualità di istruttore tecnico della Conferenza di Servizi in oggetto.

Preliminarmente, vengono verificate le presenze chiedendo ai partecipanti di indicare le proprie generalità, l'Ente di appartenenza, il ruolo (con eventuale delega) ed il recapito mail.

Contestualmente i partecipanti sono stati identificati dal Presidente per conoscenza personale. All'attenzione della Conferenza non sono pervenute deleghe.

Di seguito, i pareri/contributi già acquisiti dalla Conferenza:

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	Delega	Parere	Estremi parere
Comune di Stornara					
Autorità Di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale					
Ministero Della Cultura - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia					
Provincia di Foggia					
Zi Rete Gas				X	Nota prot. n. 58942 del 10/05/2022
Snam Rete Gas S.p.A.					
TERNA S.P.A. - Rete Elettrica Nazionale				X	Nota prot. n. 39627 del 10/05/2022
E-Distribuzione S.p.A.					
TELECOM Italia S.p.A.					
Acquedotto Pugliese S.p.A.					

Il Presidente alle ore 11:45 apre la seduta della Conferenza di Servizi, rilevando che l'Autorità Idrica Pugliese si è fatta promotrice per l'odierna Conferenza, su richiesta di AQP, ai sensi della Legge n. 164 del 11.11.2014, art. 7 comma 1 lett. h), trattandosi di intervento previsto nella pianificazione d'Ambito.

La presente Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art.14 comma 2 della Legge 241/1990, è finalizzata ad acquisire dai Soggetti interessati, pareri, intese, concerti, nulla osta e altri atti di assenso, comunque denominati, richiesti dalle vigenti norme.

Il rappresentante del Comune di Stornara rimette agli atti della Conferenza la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 dell'01/06/2022, con la quale viene espressa la presa d'atto del progetto oggetto di Conferenza.

La Conferenza prende atto di non aver ricevuto, allo stato, nessun riscontro in particolar modo da parte dell'Autorità di Bacino Distrettuale e della Provincia di Foggia, nonché delle società convocate per il rilascio dei pareri di competenza.

Pertanto, gli stessi vengono sollecitati al rilascio dei suddetti pareri, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Quindi il Presidente porta a conoscenza della Conferenza le comunicazioni pervenute dai seguenti Enti/Amministrazioni:

✓ **2i Rete Gas**, considerato che:

- con nota prot. n. 28145 del 05/03/2021, preso atto che la realizzazione dei nuovi tronchi fognari costituiva un'interferenza con le infrastrutture gestite dalla società stessa, aveva comunicato che *"occorrerà inviare eventuale richiesta di spostamento delle infrastrutture ivi presenti, al fine di consentire alla stessa di predisporre il relativo preventivo di spesa.*

Relativamente al posizionamento dell'impianto di sollevamento, si esprime parere tecnico preliminare favorevole alla proposta progettuale presentata";

con nota prot. n. 58942 del 10/05/2022 comunica che, "analizzando l'elaborato progettuale B03.2:

- non è stata riportata la rete gas alla via prolungamento via soldato M. Caputo, dove il tronco di progetto n.4 nel tratto PZ08 - PZ10 potrebbe costituire interferenze con le nostre infrastrutture (rete e allacci gas);
- ulteriori interferenze con le ns. infrastrutture potrebbero verificarsi in corrispondenza dei tronchi di progetto n. 5 e n. 1, ed in prossimità del sito ove è stato previsto il posizionamento dell'impianto di sollevamento (tratto di progetto PZ13 - PZ14) essendo già presente un nostro Gruppo di Riduzione".

A riguardo, AQP dichiara che gli accorgimenti esposti saranno oggetto di eventuali approfondimenti in fase di esecuzione dei lavori.

- ✓ **TERNA S.p.A.**, con nota n. 39627 del 10/05/2022, comunica che "sulla base della documentazione progettuale trasmessa, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi **non** interferiscono con gli elettrodotti AT/AAT di proprietà Terna S.p.A.. Ad ogni modo, in considerazione della peculiare attività svolta dalla Scrivente, inerente la manutenzione, l'esercizio e il pronto intervento degli elettrodotti AT/AAT, sarebbe opportuno, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto, che la stessa venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto".

Da ultimo, AQP dichiara che, come da emanazione del Decreto Legge n.50 del 17/05/2022, il progetto dovrà essere rielaborato dal progettista in base all'importo dei lavori derivante dall'applicazione dei nuovi prezzari regionali 2022.

AIP, successivamente all'attività di verifica e validazione prevista dal Codice degli Appalti, resta in attesa dell'acquisizione della progettazione, così come rielaborata ai fini della sua approvazione, ai sensi dell'art. 158 bis del Codice dell'Ambiente.

CONCLUSIONI

Pertanto, dopo aver condiviso a schermo il presente verbale, a seguito di esame e dibattito sulle tematiche emerse, tenuto conto delle posizioni espresse e dei pareri acquisiti, il Presidente ritiene di addivenire alla chiusura dei lavori della Conferenza, entro il termine del 27 Giugno 2022, giusta comunicazione con nota AIP prot. n. 2051 del 21/04/2022 e seguenti.

Il Presidente si riserva di provvedere a dichiarare conclusa la Conferenza di Servizi e disporre la trasmissione di apposita Determina di chiusura della stessa al richiedente, unitamente alle determinazioni ricevute dalle Amministrazioni e società coinvolte.

Il presente verbale, stante la modalità in Videoconferenza, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante in firma digitale, da tutti gli altri partecipanti mediante firma elettronica avanzata, mezzo Acrobat Adobe Sign, usando l'autenticazione a più fattori (email indicata in sede di conferenza e password **14062022**) per garantire una maggiore sicurezza.

L'Autorità Idrica Pugliese, dopo aver verificato la sottoscrizione di tutti i partecipanti, provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati.

L'Autorità Idrica Pugliese ne darà pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.
La seduta termina alle ore 12:10.

Il Presidente
dott. Cosimo INGROSSO
Documento firmato digitalmente

Il Segretario verbalizzante
ing. Cecilia PASSERI
Documento firmato digitalmente

ALLEGATI:

- Allegato 1: Foglio Firme.

FIRME DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SUL PROGETTO
“Progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione di nuovi tronchi fognari e nuovo I.S.F. su S.P. n.83 in agro di Stornara (FG)”
SEDUTA DELL'11/05/2022

Nome e Cognome	Ente / Azienda	Ruolo (eventuale delega)	Mail	Telefono	Firma
Salvatore Pizzi	Comune di Stornara	Responsabile Ufficio Tecnico	utc@comune.stornara.fg.it	3497602592	 <small>SALVATORE PIZZI (17/05/2022 12:58 GMT+2)</small>
Gelsomina Caruso	AQP S.p.A.	RUP	g.caruso@aqp.it		 <small>Gelsomina Caruso (17/05/2022 13:02 GMT+2)</small>
Giovanni Aurati	AQP S.p.A.	Collaboratore RUP	g.aurati@aqp.it	3371051884	 <small>Giovanni Andrea AURATI (17/05/2022 13:08 GMT+2)</small>
Giuseppe Bruno	Autorità Idrica Pugliese	Istruttore direttivo tecnico	g.bruno@autoritaidrica.puglia.it		 <small>Giuseppe Bruno (17/05/2022 11:04 GMT+2)</small>
Cecilia Passeri	Autorità Idrica Pugliese	Responsabile reti	c.passeri@autoritaidrica.puglia.it		
Cosimo F. Ingrosso	Autorità Idrica Pugliese	Direttore Amministrativo	c.ingrosso@autoritaidrica.puglia.it		

Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari

Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it - Mail: segreteria@autoritaidrica.puglia.it

Stornara_SPn83_Verbale_22-06-14

Rapporto di audit finale

2022-06-21

Creato il:	2022-06-14
Da:	Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)
Stato:	Firmato
ID transazione:	CBJCHBCAABAAO-svB1cZ9Gb78HHifOvbe5bbPJe-Ri5f

Cronologia di "Stornara_SPn83_Verbale_22-06-14"

-  Documento creato da Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)
2022-06-14 - 11.20.23 GMT
-  Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it) ha protetto con password il documento firmato
2022-06-14 - 11.20.23 GMT
-  Documento inviato per e-mail a utc@comune.stornara.fg.it per la firma
2022-06-14 - 11.22.44 GMT
-  E-mail visualizzata da utc@comune.stornara.fg.it
2022-06-17 - 10.58.02 GMT- Indirizzo IP: 212.210.224.236
-  Documento firmato elettronicamente da SALVATORE PIZZI (utc@comune.stornara.fg.it)
Data firma: 2022-06-17 - 10.58.40 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 212.210.224.236
-  Documento inviato per e-mail a g.caruso@aqp.it per la firma
2022-06-17 - 10.58.42 GMT
-  E-mail visualizzata da g.caruso@aqp.it
2022-06-17 - 11.01.01 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.229
-  Documento firmato elettronicamente da Gelsomina Caruso (g.caruso@aqp.it)
Data firma: 2022-06-17 - 11.02.15 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.229
-  Documento inviato per e-mail a g.aurati@aqp.it per la firma
2022-06-17 - 11.02.17 GMT
-  E-mail visualizzata da g.aurati@aqp.it
2022-06-17 - 11.08.16 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.229
-  Documento firmato elettronicamente da Giovanni Andrea AURATI (g.aurati@aqp.it)
Data firma: 2022-06-17 - 11.08.47 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.229

 Documento inviato per e-mail a g.bruno@autoritaidrica.puglia.it per la firma
2022-06-17 - 11.08.49 GMT

 E-mail visualizzata da g.bruno@autoritaidrica.puglia.it
2022-06-21 - 9.03.13 GMT- Indirizzo IP: 2.42.192.74

 Documento firmato elettronicamente da Giuseppe Bruno (g.bruno@autoritaidrica.puglia.it)
Data firma: 2022-06-21 - 9.04.12 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 2.42.192.74

 Accordo completato.
2022-06-21 - 9.04.12 GMT